

No	類別	項目	備註	填寫人員
1	與合約不符	窗戶品牌不符	P.34	Darryl
2	與合約不符	未見B2地下室車位 73、73-1留設電動車充電電源	P.10 P.36	Justin
3	與合約不符	無熔絲開關品牌不符	P.38	Darryl
4	與合約不符	未見B1地下室垃圾儲藏室 內設置冷藏櫃	P.39	Justin
5	與合約不符	室外機主機因原先空間設計不良 部分戶別依工務所建議下放置別處 建商答應二工柵欄	P.39 P.55	Darryl
6	與合約不符	空中花園	P.11 P.54與送審圖	Darryl
7	待確定有無設置	停車場室內設廣角反射鏡、車輛方向指標	P.36	deyi
8	待確定有無功能	一樓戶別紅外線偵測及磁簧	P.37	deyi
9				
10				